

VÁRPALOTA

ÉV	fűtéshez felhasznált 1 lm ³ átlagos hőmennyisége	egy közepes méretű (52 m ² ill. 140 lm ³) lakás átlagos fűtési hőfelhasználása	Fűtött időszak átlaghőmérséklete
2012	0,146 Gj/lm ³	20,44 Gj	5,2 °C
2013	0,135 Gj/lm ³	18,90 Gj	5,5 °C
2014	0,109 Gj/lm ³	15,26 Gj	7,6 °C
2015	0,119 Gj/lm ³	16,66 Gj	6,0 °C

INOTA

ÉV	fűtéshez felhasznált 1 lm ³ átlagos hőmennyisége	egy közepes méretű (52 m ² ill. 140 lm ³) lakás átlagos fűtési hőfelhasználása	Fűtött időszak átlaghőmérséklete
2012	0,233 Gj/lm ³	32,62 Gj	5,2 °C
2013	0,235 Gj/lm ³	32,90 Gj	5,5 °C
2014	0,196 Gj/lm ³	27,44 Gj	7,6 °C
2015	0,204 Gj/lm ³	28,56 Gj	6,0 °C

Befolyásoló tényezők:

- * A külső hőmérséklet 1°C-os csökkenése átlagosan 5-6%-os fogyasztásnövekedést okozhat
- * A városi átlagot a fűtéskorszerűsítést , szigetelést végzett házak számának növekedése is javítja.
- * A 2014/2015-ös fűtött időszakban: **Várpalotán** a 3602 lakásból 2586 költségosztós,
Inotán a 330 lakásból 78 lakás költségosztós.
- * A 2015/2016-os fűtött időszakban: **Várpalotán** a 3602 lakásból 2630 költségosztós,
Inotán a 330 lakásból 106 lakás költségosztós.