



Magyar Energia Hivatal

1081 Budapest, Köztársaság tér 7.


Ügyszám: ES-1370/1/2005

Ügyintéző: Bartha Tibor

Telefon: 459-7798

E-mail: barthat@eh.gov.hu

Határozat száma: 75/2006



Tárgy: Távhőtermelői működési engedély

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal - 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal)

a Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.

- 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6. -

(a továbbiakban: Engedélyes)

kérelme alapján a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az Engedélyes részére az engedély mellékletében megnevezett telephelyeken működő berendezésekre vonatkozóan jelen határozatban foglalt feltételekkel

távhőtermelői működési engedélyt

(továbbiakban: engedély) ad.

Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet „A” és „B” táblázatában foglalt telephelyeken és berendezésekkel - jogosult távhőt termelni. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata.

2. A távhőtermelő engedélyes a távhőtermelő létesítményét a működési engedélyben, valamint a távhőszolgáltatóval fennálló szerződésében, illetve a Tszt. 18. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a távhőszolgáltatónak az önkormányzat által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.

3. A távhőtermelő köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőszolgáltatóval együttműködni.
4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint gondoskodni a szükséges készletekről és tartozékokról.
5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más személyekkel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
6. Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben távhőszolgáltatási célra termelik, az Engedélyes köteles az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített mérőt felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.
7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a hőtermelő tevékenysége más tevékenységtől elkülöníthető és nyomon követhető.
8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
9. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, továbbá 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.
10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről, annak tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt. 20. §-a alapján az engedély visszavonását eredményezheti.
11. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezte előtt 90 nappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni.
12. Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, a 11. pontban foglaltakon kívül bekövetkezett bármely változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.
13. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével. A távhőtermelő tevékenység megszüntetése megtagadható vagy feltételhez köthető, ha az a távhőszolgáltatás biztonságát, vagy a távhőszolgáltató ellátási kötelezettségének teljesítését veszélyezteti.

14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel.

Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek

15. Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során és annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

Az engedélyes társaság átalakulása, a jegyzett tőke változása, befolyásszerzés engedélyezése

16. A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a Tszt. 19. § szerinti esetekben. A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha a Tszt. 19. § (1) bekezdés szerinti változások végrehajtása a távhőellátás biztonságát, a törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasználók érdekeit sérti. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal ezen változásokat jóváhagyó határozatával együtt kell benyújtani.

A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

17. A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén

18. Az Engedélyben és a jogszabályokban foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal bírságot szabhat ki, illetve a Tszt. 20. § (1) pontjában meghatározott esetekben az engedélyt visszavonja.

Melléklet

19. A jelen Engedély melléklete az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai
- „B” táblázat: Termelőeszközök főbb adatai

Díjak

20. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat és a felügyeleti díjat.

Érvényességi idő, közzététel

21. Az engedély határozatlan ideig érvényes és sem részben, sem egészben nem ruházható át.
22. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. augusztus 10. napján kelt és a Hivatalhoz 2005. augusztus 15. napján beérkezett beadványában távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be.

A Hivatal az eljárási határidőt 2005. november 11-én - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel a környezetvédelmi feltételekről történő egyeztetés miatt - 30 nappal meghosszabbította, majd a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel történő egyeztetés miatt 2005. december 12-én felfüggesztette. A Hivatal és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek között az egyeztetés megtörtént.


A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat továbbá a - Hivatal által 2005. november 5-ei hiánypótló felszólításra - megküldött kiegészítéseket megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért az engedélyt jelen határozattal, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a 15. pontra vonatkozó egyetértésével kiadta.

A Tszt. 5. § (1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tszt. 3. §, 5. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. §, 18. §, 19. §, 20. §, 33. § és 59. §, valamint a Tszt.-Vhr. 3. §, 4. §, 6. §, 15. § és 18. § előírásaiban foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Budapest, 2006. február 6.


Horváth J. Ferenc
elnök

Kapják:

- | | |
|---|-----------|
| 1./ Engedélyes | 1 példány |
| 2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály | 1 példány |
| 3./ Hivatal, irattár | 1 példány |

Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.

Távhőtermelői Működési Engedély

Melléklet

a Magyar Energia Hivatal

75/2006 számú határozatához

„A” táblázat

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Jel	Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.
	2	Rövid neve		VÁRHŐ Kft.
	3	Székhelye		8100 Várpalota, Hétvezér u.6.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		Cg. 19-09504838
	5	Alapítási okirat kelte		1999. március 25.
	6	Cégforma		Korlátolt Felelősségű Társaság
	7	Adószáma		11817037-2-19
	8	Jegyzett tőkéje	M Ft	123
	9	Befektetett eszközök engedélykérszora	M Ft	23
	10	Tevékenységi kör		Hőtermelés és hőszolg.
	11	Főtevékenység		Távhőszolgáltatás
	12	Kapcsolódó tevékenységek		Villamos energia termelés
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	1,844
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	35,48

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

	1	Telephely neve		Várpalotai Fűtőmű
	2	Telephely címe		Várpalota, Hétvezér u. 6.
	3	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,844
	4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,844
	5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	10150
	6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	35,48
	7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	35,48
	8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	230 000
	9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
	10	Neve		Lakosság és közület
	11	Címe		Várpalota
	12	Lekötött hőteljesítmény	MW	31,23
	13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
	14	Felhasználási cél (táv hő célú, vagy nem táv hő célú)		Táv hő célú
	15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
	16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		Szabadpiac, EMFESZ
	17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1998
	18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		nincs
	19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
	20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
	21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
	22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
	23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
	24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
	25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozása*		
		* Létesítési engedély esetében		

Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.

Távhőtermelői Működési Engedély

Termelőeszközök főbb adatai

Telephely megnevezése: Várpalotai Fűtőmű

Melléklet

a Magyar Energia Hivatal

75/2006 számú határozatához

„B” táblázat

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m		
		FK1	FK2	FK3
Gyártó		Láng Gépgy.	Láng Gépgy.	Láng Gépgy.
Típus		Megatherm	Megatherm	Megatherm
Névleges teljesítmény	MW	11	11	11
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	500	500	500
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	120	120	120
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998	1998	1998
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2018	2018	2018

Füstgáz hőhasznosító kazánok (hőcserélők)

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m			
		GM1/I	GM1/II	GM2/I	GM2/II
Gyártó		APROVIS	APROVIS	APROVIS	APROVIS
Típus N-20-600/2900-1H		u.a.	u.a.	u.a.	u.a.
Névleges teljesítmény gőz	MW				
Névleges teljesítmény forróvíz	MW	0,675	0,135	0,675	0,135
Frissgőz hőmérséklet	°C				
Frissgőz nyomás	bar				
Keringtetett forróvíz névleges tömegárama	t/h	30	15	30	15
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	85	45-65	85	45-65
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	105	53-73	105	53-73
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2004. jún.	2004. jún.	2004. jún.	2004. jún.
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2014	2014	2014	2014

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m		
		GM1	GM2	
Gyártó		Jenbacher	Jenbacher	
Típus		JMS 320	JMS 320	
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,922	0,922	
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,24	1,24	
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	34	34	
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	61	61	

Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	95	95	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998	1998	
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2013	2013	

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt



93 + 744 710K.

Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Ügyszám: ES-369/1/2008
Ügyintéző: Bartha Tibor
Telefon: 459-7798
E-mail: barthat@eh.gov.hu
Határozat száma: 490/2008

VÁRPALOTAI KÖZÜZEMI KFT
8101 Várpalota, Fehérvári út 7.

2008-03-31
510/08

ÉRKEZETT

Tárgy: Cégbeolvadáshoz történő hozzájárulás, és a 75/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély 1. módosítása

A Magyar Energia Hivatal – 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. §-ának (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT.

A Hivatal a **Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.** - 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6. – mint engedélyes (a továbbiakban: Engedélyes) részére a **Várpalotai Közülemi Kft.**-be - 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. – történő beolvadásához hozzájárul, továbbá a jogutód társaság kérelmének helyt ad és a 2006. február 6-án 75/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedélyt az alábbiak szerint módosítja.

Az engedélyben az Engedélyes neve és címe a **Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.** - 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6. – névről és címről a **Várpalotai Közülemi Kft.** (a továbbiakban: Engedélyes) - 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. – névre és címre változik.

Az „A” táblázat egyes adatai az alábbiak szerint változnak:

I. Az engedélyes adatai

1. Gazdálkodó szervezet (engedélyes)		Várpalotai Közülemi Kft.
Cégneve		Közülemi Kft.
2. Rövid neve		8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
3. Székhelye		19-09-505-188
4. Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		2000. január 10.
5. Alapító okirat kelte		11943972-2-19
7. Adószáma		327
8. Jegyzett tőke	MFt	750
9. Befektetett eszközök	MFt	3811
11. Fő tevékenység		Hulladékgyűjtés
12. Kapcsolódó tevékenységek	3530	Gőzellátás
	3511	Villamosenergia termelés

Jelen határozat mellékletét képezi a módosított „A” és a módosítással nem érintett „B” táblázat egységes szerkezetben. Az engedély fentiekben foglalt módosítása az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Hivatal 75/2006. számú, 2006. február 6-án kelt határozatával távhőtermelői működési engedélyt kapott. A 2007. június 29-én kelt 261/2007. iktatószámú levelében a Hivatal hozzájárulását kérte a Várpalotai Közüzemi Kft.-be történő beolvadásához. A Várpalotai Közüzemi Kft., mint jogutód a 2008. február 11-én kelt levelében módosította a 261/2007. iktatószámú levelükben foglaltakat; megerősítette a beolvadásra vonatkozó kérelmet és egyben kérte a 75/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély módosítását.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét megvizsgálta és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek, a beolvadás a távhőellátás biztonságát nem veszélyezteti, ezért jelen határozat rendelkező részének megfelelően a beolvadáshoz hozzájárult és az engedélyt módosította.

A Tszt. 5. § (1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) pontja alapján kellett rendelkezni.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) és c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki a Tszt. 19. §-a alapján.

Budapest, 2008. március 4.

Kapják:

1./ Engedélyes

2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

3./ Hivatal, irattár


Horváth J. Ferenc
Elnök

1 példány

1 példány

1 példány

Várpalotai Közülemi Kft.

Távhőtermelői Működési Engedély

Melléklet

a Magyar Energia Hivatal

490/2008. számú határozathoz

„A” táblázat

75/2006. számú határozat 1. mód.

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Jel	Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Várpalotai Közülemi Kft.
	2	Rövid neve		Közülemi Kft.
	3	Székhelye		8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		19-09-505188
	5	Alapítási okirat kelte		2000. január 10.
	6	Cégforma		Korlátolt Felelősségű Társaság
	7	Adószáma		11943972-2-19
	8	Jegyzett tőkéje	MFt	327
	9	Befektetett eszközök engedélykérséskor	MFt	750
	10	Tevékenységi kör		
	11	Főtevékenység		3811 Hulladékgyűjtés
	12	Kapcsolódó tevékenységek		3530 Gőzellátás, 3511 Villamosenergia-termelés
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	1,844
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	35,48

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

	1	Telephely neve		Várpalotai Fűtőmű
	2	Telephely címe		Várpalota, Hétvezér u. 6.
	3	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,844
	4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,844
	5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	10150
	6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	35,48
	7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	35,48
	8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	230 000
	9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
	10	Neve		Lakosság és közület
	11	Címe		Várpalota
	12	Lekötött hőteljesítmény	MW	31,23
	13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
	14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		Távhő célú
	15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
	16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		Szabadpiac, EMFESZ
	17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1998
	18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		nincs
	19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
	20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
	21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
	22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
	23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
	24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
	25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozása*		
		* Létesítési engedély esetében		

Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.

Távhőtermelői Működési Engedély

Termelőeszközök főbb adatai

Telephely megnevezése: Várpalotai Fűtőmű

Melléklet

a Magyar Energia Hivatal

490/2008. számú határozathoz

„B” táblázat

75/2006. számú határozat 1. mód.

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m		
		FK1	FK2	FK3
Gyártó		Láng Gépgy.	Láng Gépgy.	Láng Gépgy.
Típus		Megatherm	Megatherm	Megatherm
Névleges teljesítmény	MW	11	11	11
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	500	500	500
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	120	120	120
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998	1998	1998
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2018	2018	2018

Füstgáz hőhasznosító kazánok (hőcserélők)

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m			
		GM1/I	GM1/II	GM2/I	GM2/II
Gyártó		APROVIS	APROVIS	APROVIS	APROVIS
Típus N-20-600/2900-1H		u.a.	u.a.	u.a.	u.a.
Névleges teljesítmény gőz	MW				
Névleges teljesítmény forróvíz	MW	0,675	0,135	0,675	0,135
Frissgőz hőmérséklet	°C				
Frissgőz nyomás	bar				
Keringtetett forróvíz névleges tömegárama	t/h	30	15	30	15
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	85	45-65	85	45-65
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	105	53-73	105	53-73
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2004. jún.	2004. jún.	2004. jún.	2004. jún.
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2014	2014	2014	2014

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m	
		GM1	GM2
Gyártó		Jenbacher	Jenbacher
Típus		JMS 320	JMS 320
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,922	0,922
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,24	1,24
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	34	34
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	61	61
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	95	95
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998	1998
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2013	2013

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt



ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-41/ 3 /2018
ÜGYINTÉZŐ: KOLLER MIHÁLY GÁBOR
TELEFON: +36-1-459-7783
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 1933/2018

TÁRGY: A 75/2006. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 6. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (8100 Várpalota, Fehérvári út 7.; cégjegyzékszám: 19-09-505188; a továbbiakban: Engedélyes) a 2006. február 6. napján kelt 75/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének helyt ad.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt lerőta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási pernek van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
- IV. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a Hivatalnál 2018. január 19-én érkezett beadványában kérelmezte az Engedély módosítását a társaság törzstőkéjének változás miatt. Az Engedélyes a kérelmét a 2018. március 6-án érkezett beadványában kiegészítette a cég nevének megváltozása miatt.

Az Engedélyes a kérelmét azzal indokolta, hogy a 100%-os tulajdonosa és közte tíz év időtartamra létrejött vagyonkezelési szerződés 2017. december 18. napján történt megszűnésekor Várpalota város Önkormányzata az Engedéllyel szemben keletkező 142.809.000 Ft összegű követelését 2017. december 19. napjával elegette, és ezen összeggel az Engedélyes jegyzett tőkéjét megnövelte.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez csatolt dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) foglaltaknak.

Az Engedélyes kérelme szerint a Melléklet „A” részében, az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” megnevezésű táblázatban:

- a „Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve” adat a korábbi „Várpalotai Közülemi Korlátolt Felelősségű Társaság”-ról „Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”-ra, a „Rövid neve” adat a korábbi „Várpalotai Közülemi Kft.”-ről „Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft.”-re módosul;
- a „Jegyzett tőkéje” adat a korábbi „289.641 e-Ft”-ről „432.450 eFt”-re módosul.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában foglalt rendelkezésen alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. 20. b) pontja rendelkezett.

A jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét. A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban Kp.) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal a Tszt.-Vhr. 8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.

Budapest, 2018. március

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
- 3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft.
3.	Székhelye	-	8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1999. november 25.
5.	Cégformája	-	Korlátolt Felelősségű Társaság
6.	Cégjegyzék száma	-	19-09-505188
7.	Adószáma	-	11943972-2-19
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	432,45
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke engedélykérekor*	MFt	527
10.	Tevékenységi köre	-	-
11.	Főtevékenység	-	35.30 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	2,764
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő Összes beépített hőteljesítménye*	MW	38,973

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Várpalotai Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	8100 Várpalota, Hétvezér u. 6.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,844
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,844
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	5 000
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	35,48
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	35,48
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	135 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját célra
10.	Neve	-	-
11.	Címe	-	-
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1998.10.16.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Inotai Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	8104 Várpalota-Inota, Készenléti ltp.4149/156 hrsz.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	0,92
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0,92
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	3 000
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	3,493
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	3,493
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	15 800
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját célra
10.	Neve	-	-
11.	Címe	-	-
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	év	2007.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely megnevezése: Várpalotai Fűtőmű

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok		
Helyszám	-	FK1	FK2	FK3
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár
Típus	-	Megatherm	Megatherm	Megatherm
Névleges teljesítmény	MW	11	11	11
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	500	500	500
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	120	120	120
Üzembe helyezés időpontja	év	1998.	1998.	1998.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	év	2024.	2024.	2024.

Füstgáz hőhasznosító kazánok (hőcserélők)

Megnevezés	Mért. e.	Adatok			
Helyszám	-	GM1/I	GM1/II	GM2/I	GM2/II
Gyártó	-	APROVIS	APROVIS	APROVIS	APROVIS
Típus	-	N-20-600 / 2900-1H	N-20-600// 2900-1H	N-20-600/ 2900-1H	N-20-600/ 2900-1H
Névleges teljesítmény gőz	MW				
Névleges teljesítmény forróvíz	MW	0,675	0,135	0,675	0,135
Frissgőz hőmérséklet	°C				
Frissgőz nyomás	bar				
Keringtetett forróvíz névleges tömegárama	t/h	30	15	30	15
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	85	45-65	85	45-65
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	105	53-73	105	53-73
Üzembe helyezés időpontja	év	2004. jún.	2004. jún.	2004. jún.	2004. jún.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	év	2024.	2024.	2024.	2024.

Gázmotorok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok	
Helyszám	-	GM1	GM2
Gyártó	-	Jenbacher	Jenbacher
Típus	-	JMS 320	JMS 320
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,922	0,922
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,24	1,24
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	34	34
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	61	61
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	95	95
Üzembe helyezés időpontja	év	1998.	1998.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	év	2024.	2024.

*Generátor kapcsolón mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

b) Telephely megnevezése: Inotai Fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok	
Helyszám	-	1.	2.
Gyártó	-	HOVAL	HOVAL
Típus	-	MAX-3	MAX-3
Névleges teljesítmény	MW	1,95	0,325
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	30	8
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90
Üzembe helyezés időpontja	év	2007.	2007.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	év	2025.	2025.

Gázmotorok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok
Helyszám	-	1.
Gyártó	-	GUASCOR
Típus	-	SFGLD-560
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,92
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,218
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	37,64
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	52,93
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	90,87
Üzembe helyezés időpontja	év	2007.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2025.12.31.

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánal együtt